



水質検査成績書

検 体 名	浴槽水
依 頼 者 住 氏 所 名	小矢部市島 322 番地 介護老人保健施設ゆうゆうハウス TEL 0766-67-8008
採 水 年 月 日	平成 20 年 6 月 11 日
受 付 年 月 日	平成 20 年 6 月 11 日
検 査 年 月 日	平成 20 年 6 月 11 日～6 月 18 日
検 査 担 当 者	理化学； 細菌；井波

検査結果

検 査 項 目	検体名(浴槽名)	基準値
	毎日完全換水型循環浴槽	
1	濁度	5 度以下
2	過マンガノ酸カリウム消費量	25mg/L 以下
3	アンモニア性窒素	1mg/L 以下
4	大腸菌群数	1 個/ml 以下
5	レジオネラ属菌	10 未満 10CFU/100ml 未満
判 定		適合する
摘 要		水質基準及び検査方法は、「富山県公衆浴場法施行規則(昭和 23 年富山県規則第 55 号)第 4 条」による。

平成 20 年 6 月 19 日

ゆうゆうハウス 殿

富山県砺波厚生センター所長

